

## 自主点検票（露店等に掲げること）

該当する項目を確認し、火災予防に努めてください。		確認欄
開設場所	消防水利（消火栓、防火水槽等）の使用に支障とならない場所に開設していますか。	
	消防車の進入や避難に支障を及ぼす場所に開設していませんか。	
	観客席を設けてある場合、十分な距離を確保していますか。	
消火器	消火器の準備はしていますか。	
対象火気器具等	火気器具等の周囲は、整理整頓されていますか。	
	火気器具等は、安定した不燃性の台などの上で使用していいですか。	
液化石油ガス (プロパンガス)	ガスボンベは転倒しないように固定していますか。	
	ゴムホースの接続部は、ホースバンド等で締め付けられていますか。	
	ゴムホースにひび割れ等はありませんか。	
カセットこんろ	カセットボンベの装着部分を覆う調理器具は使用していませんか。	
	カセットボンベは、直射日光や火気等の近くを避け、温度が上昇しないように保管していますか。	
まき、炭等	火気の周囲は常に整理整頓し、後始末は確実にすること。	
電気器具	たこ足配線を避け、電気配線の許容電流を守っていますか。	
	電気コードは、照明器具等の荷重がかからないようにしていますか。	
	照明器具は、可燃物と接触していませんか。	
発電機	発電機を稼動したまま給油していませんか。	
危険物容器	携行缶のキャップを開ける前には、圧力弁等を操作して圧力を抜いていますか。	
	危険物容器は、直射日光及び火気等の近くを避け、温度が上昇しないように保管していますか。	
暖房器具	暖房器具と可燃物との距離を十分に保っていますか。	
	燃料の給油は、必ず暖房器具の火を消してから行っていますか。	