

# 「大規模倉庫火災の原因調査結果」について

標記の件について、総務省消防庁の支援を受けて詳細な調査を進めてきたところ、下記のとおり調査結果がまとまりましたのでお知らせいたします。

## 記

### 1 概要

火災種別：建物火災（倉庫）

出火場所：宮城県岩沼市空港南三丁目2番地35

大型物流倉庫（鉄骨造2階建て準耐火建築物）

延べ面積43,836平方メートル 全焼

覚知日時：令和2年4月30日（木）12時08分

鎮火日時：令和2年5月6日（水）16時10分

死傷者：なし

### 2 出火箇所

建物2階北側中央フロア冷凍庫（冷凍庫）北西角付近

### 3 出火原因

原因として可能性が高い複数の電気設備・機器を中心に検証したが、建物の損傷が著しく、接続される配線等は確認できないものもあり、いずれについても出火の可能性を否定できないことから本火災の原因は不明とする。