

令和 7 年 2 月 7 日

質問者各位

亘理地区行政事務組合 総務課長

質問に対する回答書 資料 1 の一部訂正について

令和 7 年 1 月 28 日に回答した資料 1 について、一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正します。

記

1 事業名 岩沼消防庁舎 Z E B 化改修事業

2 訂正箇所 資料 1 「1 エネルギー使用量」 契約電力

【正】 42kW

【誤】 198kW

## 令和 4 (2022) 年度 エネルギー使用量

## 1 エネルギー使用量

契約電力 42kW

月	灯油 (単位 : ℥)	電力 (単位 : kWh)
4月	0	18,594
5月	0	16,299
6月	6,000	17,273
7月	6,000	17,805
8月	6,000	19,991
9月	0	19,177
10月	11	17,549
11月	76	17,347
12月	6,089	19,421
1月	6,072	21,688
2月	6,072	22,457
3月	4,000	17,459
合計	40,320	225,060

## 2 エネルギー換算係数・エネルギー単価

	CO <sub>2</sub> 排出係数	エネルギー単価 (税込み)	
灯油	2.49kg-CO <sub>2</sub> /L	105円/L	
電気	0.46kg-CO <sub>2</sub> /kWh	単価	19.7円/kWh+ 再エネ賦課金 1.4円/kWh
		基本料金	1,769円/kW

## 3 令和 4 (2022) 年度 施設保守費用

(単位 : 円)

施設保守	年額
エアコン保守	1,340,000
電気保安協会保守	609,000